

**Droge stijgleidingen****BRB 300-13****Doel**

- Snel optreden in hoog gebouw
- Trappenhuis vrij van slangen
- Minder vermoeiend voor personeel

**Kenmerken**

- Verticaal geplaatste pijp met diameter 80mm
- Op elke verdieping aansluiting 75 mm-slangen met afsluiter
- Op begane grond voedingspunt (met aftappunt) voor tankautospuiter

**Werkwijze**

1. Persslangen aansluiten op voedingspunt
2. Stijgleiding vullen
3. Aanvalsslang op bouwlaag beneden brand aansluiten
4. Zorgdragen voor gesloten afsluiters overige bouwlagen

