

Brand in Garagebedrijf**BVD 400-01****Kenmerken garagebrand**

- Gevaarlijk door kans op explosie
- Aanwezigheid van:
 - Acetyleen-,
 - Propaan-,
 - Butaanflessen
 - Grote hoeveelheden benzine en olie
 - Diverse andere gevaarlijke stoffen
- Snelle uitbreiding mogelijk
- Gevaar voor overslag overslag naar naast gelege panden.
- Aanwezigheid van personeel/klanten waardoor toestroom toeschouwers.
- Verzwakking van constructies door hoge vuurbelasting.

**Prioriteiten**

- Goede buitenverkenning :
 - goed overzicht terrein
 - aanvalswegen in kaart brengen
 - raadplegen bereikbaarheidskaart (**wordt gemeld op pager bv. OOS001**)
 - contact met overige hulpverleningsdiensten
 - in kaart brengen waar gevaarlijke stoffen zich bevinden.
- Redden van slachtoffers
 - Probeer met informatie eigenaar of eigen waarneming de plaats van slachtoffers te bepalen.
 - Tijdig opschalen (**ivm aanrij tijd versterking**)
 - Inschatten overlevingskans slachtoffers
 - Let wel op binnenverkenning/ - aanval grote risico's met zich mee brengt.
 - HD-straal en adembescherming meenemen
 - Manschappen attent maken op gevaren
 -
- Uitbreiding voorkomen

Blustactiek

Handel bij garagebranden als volgt:

- Voorkom uitbreiding
- Breng voertuigen in veiligheid
- Dek wegstromende (brandende) brandstof af met schuim
Dam af of blus met krachtige sproei- of nevelstraal
- Houd gasflessen en vaten koel
- Houd rekening met explosies en BLEVE's
- Zoek zo mogelijk dekking
- Houd rekening met uitbreiding via daklichten en ventilatie-openingen
- Houd rekening met instorten van gevels blijf uit valschaduw

Veiligheid

- Gebruik warmtebeeld camera
- Let op smeer putten en auto's op hefbruggen (*afvallen instorten*)
- Ben alert op slechtzicht en grote hitte
- Ben bedacht op vallen van extra constructies aan plafond of constructie. (kabelgoten, promotiemateriaal)
- Door groot en onoverzichtelijk vloeroppervlak verdwalen in pand.